

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 04.02.2025 № ИМ 43250041000117119764  
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/27191852>



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области

в Котельничском районе

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Котельничском районе)

[to3@43.rospotrebnadzor.ru](mailto:to3@43.rospotrebnadzor.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

№ 17

От «28» февраля 2025г

При проведении обязательного профилактического визита в отношении Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт. Ленинское Шабалинского района» (КОГОВУ СШ с

/ИОП пгт. Ленинское), юридический адрес: 612020, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Гусарова, д. 14, ОГРН 024300826659, ИНН 4337002845, КПП 433701001 в период с 17.02.2025 по 28.02.2025 выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства, которое не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита:

№п/п	Описание выявленного нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований.
1.	стена перед входом в столовую, в зоне мытья рук имеет дефекты покрытия, трещины, что не позволяет проводить ежедневную влажную обработку моющими средствами, и не соответствует требованиям ст.28, п.3 ст.39, Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.3; п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;	27.02.2026	Провести декоративный ремонт стены перед входом в столовую в зоне мытья рук.	Фототаблица, копии актов выполненных работ
2.	скамейки в раздевалках при спортивном зале имеют дефекты покрытия, то есть не допускают проведение уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;	27.02.2026	Обеспечить покрытие скамеек (покраску) обеспечивающее проведение уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Фототаблица, копии актов выполненных работ
3.	покрытие пола в помещении для хранения спортивного инвентаря, при спортивном зале, в библиотеке, имеют дефекты, повреждения, что не допускает проведение влажной обработки и дезинфекции, и не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;	27.02.2026	Провести декоративный ремонт пола в библиотеке и в помещении для хранения спортивного инвентаря.	Фототаблица, копии актов выполненных работ

	трубы отопления в кабинете №26, в медицинском кабинете, в мужском туалете 2го этажа, не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (имеет следы коррозии, дефекты отделки), что не соответствует п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.5.1, п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	27.02.2026	Обеспечить покрытие труб отопления (покраску) обеспечивающее проведение уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств	Фототаблица, копии актов выполненных работ
5.	потолок в коридоре 3-го этажа имеет следы протекания, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;	27.02.2026	Провести декоративный ремонт потолка в коридоре 3го этаже в месте протекания.	Фототаблица, копии актов выполненных работ
6.	в мужских туалетах, между писсуарами отсутствуют перегородки, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;	27.02.2026	Установить перегородки между писсуарами в мужских туалетах	Фототаблица, копии актов выполненных работ
7.	уровень искусственной освещенности в кабинете №20 ниже нормативных показателей учитывая интервал неопределенности, коэффициент пульсации в учебных кабинетах №20, №41, выше нормативных показателей, что не соответствует требованиям п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.8.п СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";	27.02.2026	Привести показатели искусственной освещенности и пульсации в кабинетах №20, №41 в соответствии с требованиями НД; В том числе посредством замены ламп, при необходимости установкой дополнительных источников освещения	копии актов выполненных работ, протоколы испытаний (измерений) параметров освещенности

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 2 ст. 90, ст.90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

## ПРЕДПИСЫВАЮ

КОГОВУ СШ с УИОН пгт. Ленинское ОГРН 1024300826659, ИНН 4337002845, КПП 433701001 устранить указанное нарушение в установленный настоящим предписанием срок.

Согласно ст. 95 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 настоящего Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 настоящего Федерального закона. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки. В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, контрольным (надзорным) органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное пунктом 1 части 2 статьи 90 настоящего Федерального закона, с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

**Невыполнение настоящего предписания влечет административную ответственность по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

В соответствии со статьей 94 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", контролируемое лицо, которому выдано предписание, вправе представить должностному лицу, вынесшему предписание, ходатайство:

1. О разъяснении способа и порядка исполнения предписания;
2. Об отсрочке исполнения предписания;
3. О приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения решения;
4. О прекращении исполнения решения.

Информацию об исполнении настоящего предписания необходимо представить в срок до **01.09.2025г.** в Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Котельничском районе в электронном виде по адресу электронной почты [fo3@43.rospotrebnadzor.ru](mailto:fo3@43.rospotrebnadzor.ru), или по выбору контролируемого лица иным доступным способом (в бумажном виде по адресу: 612600, г. Котельнич, ул. Луначарского д.46;

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

На основании ст.ст. 93, 94, 39-40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение предписания об устранении нарушений обязательных требований невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа по ходатайству контролируемого лица может отсрочить его исполнение на срок до одного года.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания подается в порядке досудебного обжалования решений в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

Для успешной подачи ходатайства о продлении срока исполнения предписания, жалобы на предписание об устранении нарушений обязательных требований, рекомендуем Вам воспользоваться следующей ссылкой: <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Заместитель начальника  
Территориального отдела  
Роспотребнадзора по Кировской области в  
Котельничском районе

Н.Ю.Бурков

(должность лица, выдавшего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Настоящее предписание получил (а)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Либо отметка о направлении настоящего предписания контролируемому лицу посредством: [shabschool@mail.ru](mailto:shabschool@mail.ru)

В соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» копия настоящего предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.